

Технічні вимоги

1. Зварювання виконувати відповідно до ГОСТ 14098-91.
"Соединения сварные арматуры и закладных изделий
железобетонных конструкций"

2. Всі зварювальні шви у монтажних та закладних
виробах $h_{ш}=6\text{мм}$, але не більш ніж товщина зварювальних
елементів.

3. Приварювання круглих стержнів закладних деталей в
тавр виконувати під слоєм флюсу відповідно до ГОСТ
14098-91 типу Т1-Р.

4. Зварювальні каркаси виконувати за допомогою
контактно-крапкового зварювання відповідно до ГОСТ
147098-91.

5. Зварювання виконувати електродами типу Е-42А.

Согласовано														
Взам. инв. №														
	Подп. и дата													
	Инв. № подл.													

						12-02-14-КБВ-2						
						СВП "КИЇВСЬКІ ТЕЦ"						
						ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"						
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Заміна підйомника димової труби ТЕЦ-6 м. Київ, вул. Пуховська, 1а				Стадія	Аркуш	Аркушів
Головн. спец.		Мішурова								РП	2	
Норм.контр.		Ковальова										
Перевірів		Ковальова										
		Новицька				Технічні вимоги				ТОВ "АМТ" БУДПРОЕКТ		