


Схема расположения кирпичных коренников Р-1,...,Р-7  
и  
схема прокладки горизонтальных вентиляционных  
кирпичных коробов на чердаке



1. Для обеспечения постоянного проветривания и поддержания нормального уровня влажности воздуха в доме проектом предусматривается естественная вентиляция всех помещений, прилегающих к коренникам Р-1...Р-5. В остальных помещениях проектом рекомендуется применить принудительную вентиляцию через горизонтальные кирпичные вентиляционные короба ("лежни") на чердаке, соединяющие вентканал помещения с соответствующим вентканалом в коренниках Р-1...Р-5. На данной схеме места прокладки вентиляционных коробов условно показаны пунктиром и даны ориентировочно. Конструкцию вентиляционных коробов смотреть на узле 4.
2. Данный лист смотреть вместе с кладочным планом 1-го этажа и развертками вентканалов Р-1 ... Р-7 на листах
3. Рекомендуемый производитель плит перекрытия лотков П 1-8, используемых для перекрытия кирпичных венткоробов на чердаке, - ООО "Конкрет групп" г. Киев или аналог

						Индивидуальный жилой дом в с.м.Козин, ул. Лобановского, Овуховский р-н, Киевская обл.		
Зам.	Кол.	Лист	Док.	Подпись	Дата	Индивидуальный жилой дом	Этадия	Лист
ГАП	Купинский А						рп	18
Разработал	Сахарова					Схема расположения кирпичных коренников Р-1...Р-7 и схема прокладки горизонтальных вентиляционных кирпичных коробов на чердаке. Лист 4.		
						KUPINSKY & PARTNERS architectural bureau		