Данные питающей сети	
Шинопровод распределительный пункт	Аппарат на вводе, тип, $I_{ном}$, А, расцепитель, А
	Обозначение, тип, напряжение $P_{уст}$, кВт, $I_{рас}$, А
Аппарат отход. линии	Тип, $I_{ном}$, А, расцепитель или плавкая вставка, А
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, длина, м Обозначение трубы на плане по стандарту, длина, м
Пусковой аппарат	Обозначение, тип, $I_{ном}$, А Расцепитель, установка теплового реле, А
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, длина, м Обозначение трубы на плане по стандарту, длина, м



Электроприемник																					
Усл. обозначения		Гр1	Гр2	Гр3	Гр4	Гр5	Гр6	Гр7	Гр8	Гр9	Гр10	Гр11	Гр12	Гр13	Гр14	Гр15	Гр16	Гр17	Гр18	Гр19	Гр20	Гр21
Номер по плану																						
Тип																						
Ру, кВт		0,432	0,72	0,72	0,432	0,72	0,72	0,432	0,72	0,72	0,432	0,72	0,72	0,432	0,72	0,72	0,432	0,72	0,72	0,432	0,432	
Ток, А		2,13	3,56	3,56	2,13	3,56	3,56	2,13	3,56	3,56	2,13	3,56	3,56	2,13	3,56	3,56	2,13	3,56	3,56	2,13	2,13	
ΔU,%		0,92	1,46	1,40	0,82	1,27	1,21	0,71	1,09	1,16	0,76	1,28	1,34	0,86	1,46	1,52	0,97	1,65	1,71	1,08	1,06	
Наименование механизма		Освещение торгового зала продуктов	Освещение торгового зала продуктов	Освещение торгового зала продуктов	Освещение торгового зала продуктов	Освещение торгового зала продуктов	Освещение торгового зала продуктов	Освещение торгового зала продуктов	Освещение торгового зала продуктов	Освещение торгового зала продуктов	Освещение торгового зала продуктов	Освещение торгового зала продуктов	Освещение торгового зала продуктов	Освещение торгового зала продуктов	Освещение торгового зала продуктов	Освещение торгового зала продуктов	Освещение торгового зала продуктов	Освещение торгового зала продуктов	Освещение торгового зала продуктов	Освещение торгового зала продуктов	Освещение торгового зала продуктов	Резерв

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Евстигнеев			09.10
Провер.		Молотков			09.10
Разраб.		Гришин			09.10
Н.контр.		Гончарова			09.10

20 - п.2.10 - 01 - ЭО

Универсальный рынок в г. Рязани в районе посёлка Борки

Внутреннее электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Однолинейная расчётная схема ЩО2'

ООО "Промгражданпроект-2" г.Рязань 2010 г.