Данные питающей сети	
Шинопровод распределительный пункт	Аппарат на вводе, тип, $I_{ном}$, А, расцепитель, А
	Обозначение, тип, напряжение $P_{уст}$, кВт, $I_{рас}$, А
Аппарат отход. линии	Тип, $I_{ном}$, А, расцепитель или плавкая вставка, А
Марка и сечение провод-ника	Обозначение участка сети, длина, м Обозначение трубы на плане по стандарту, длина, м
Пусковой аппарат	Обозначение, тип, $I_{ном}$, А Расцепитель, установка теплового реле, А
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, длина, м Обозначение трубы на плане по стандарту, длина, м



Электроприемник																
Усл. обозначения																
Номер по плану		Гр1′	Гр1″	Гр2′	Гр2″	Гр3′	Гр3″	Гр4′	Гр4″	Гр6	Гр7′	Гр7″	Гр7‴	Гр8′	Гр8″	Гр5
Тип																
Ру, кВт		0,36	0,36	0,432	0,36	0,36	0,432	0,36	0,576	0,104	0,216	0,144	0,216	0,56	0,56	0,568
Ток, А		1,78	1,78	2,13	1,78	1,78	2,13	1,78	2,85	0,51	1,07	0,71	1,07	2,77	2,77	2,81
ΔU,%		0,33	0,27	0,27	0,18	0,14	0,22	0,23	0,82	0,12	0,25	0,16	0,31	1,02	1,09	1,07
Наименование механизма		Освещение торгового зала	Освещение торгового зала	Освещение торгового зала	Освещение торгового зала	Освещение торгового зала	Освещение торгового зала	Освещение торгового зала	Освещение торгового зала	Освещение входов	Освещение входного тамбура	Освещение входного тамбура	Освещение входного тамбура	Освещение входов	Освещение входов	Освещение тамбура, входа, венткамеры

Гр1	Гр2	Гр3′	Гр3″	Гр4′	Гр4″	Гр5
0,816	0,432	0,36	0,432	0,576	0,36	0,828
4,03	2,13	1,78	2,13	2,85	1,78	4,09
2,01	0,30	0,33	0,43	0,99	0,58	2,03
Освещение служебных помещений ресторана, входов	Освещение кухни	Освещение обеденного зала	Освещение обеденного зала	Освещение обеденного зала	Освещение обеденного зала	Освещение санузлов, служ. помещений ресторана

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Евстигнеев			10.10
Провер.		Молотков			10.10
Разраб.		Гришин			10.10
Н.контр.		Гончарова			10.10

20 - п.2.10 - 01 - ЭО

Универсальный рынок в г. Рязани в районе посёлка Борки

Внутреннее электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
Р	11	

Однолинейные расчётные схемы ЩО7, ЩО8

ООО "Промгражданпроект-2" г.Рязань 2010 г.